

ALPHA

Câble de section 6 mm² étamé et isolé pour l'installation de luminaires sur câble tendu.

312833



Installation :

1. Intensité max. par câble : 25A (300W/12V)
2. La chute de tension entre le transformateur et le point lumineux le plus éloigné ne doit pas être supérieure à 5%. Longueur max. par installation : 7 m.
3. La section de câble allant de l'alimentation au filin doit impérativement être identique à celle du filin.

Convertisseur :

Uniquement ferro-magnétique. Pour des installations plus longues, utiliser le tendeur isolant en ligne et connecter une nouvelle alimentation.

ACCESSOIRES POUR ALPHA

Câble de suspension

313200



Set de montage avec alimentation
2 fixations murales simples, 2 fixations
murales avec tendeur, 2 alim. en ligne

313020

Dérivation mur/plafond 100 mm

313420



Alimentation en ligne

313133



Tendeur isolant en ligne

313920

